Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Переволоцком, Александровском, Илекском районах».
Лицензия № ФС 56-01-00811 от 07.10.2013г. На осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. На деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510296 от 13.07.2011г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
Свидетельство об аккредитации № 35-АК от 26.02.2010г. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; обеспечение защиты прав потребителей и потребительского рынка.
Свидетельство об аккредитации № РОСС RU.000125 ГК 56 от 19.07.2010г.
Граждан и организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю.
Реестр аккредитованных организаций № 3028 от 27.08.2013г. Оказание услуг в области охраны труда по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.

ОКПО 14824182 ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/564002001
461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Комсомольская, 14 Тел.(3-35338) 31-6-50, Факс 31-6-50 E-Mail:guz_perev@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Комсомольская, 14
461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 85 «б», 461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 85 «в», 461830, Оренбургская область, с. Александровка, ул. Жукова, д.2
461350, Оренбургская область, с. Илек, ул. Комарова, д. 13

УТВЕРЖДАЮ
Врач по общей гигиене
_____Р.А.Базганова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ 3-16-290-01

Дата оформления: *24.06.2016г.*

Наименование образца (пробы): вода водопроводная Образцы (пробы) направлены: МУП *«ТВС»*

Дата и время отбора образца (пробы): *22.06.2016г. 15ч 20мин.*

Дата и время доставки образца: *22.06.2016г 16ч. 00мин.*

Цель отбора: Производственный контроль, договор № 78 А-к от 01.02.2016г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
МУП « ТВС». Оренбургская область, Александровский р-н,
с.Александровка ул. Заречная 8

Объект, где производился отбор образца (пробы): МУП «ТВС», Оренбургская область, Александровский р-н. с.Александровка - колонка

Код образца (пробы): 3-16-290-01

Объем образца: *0,5л.*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб»*
ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Условия транспортировки: *автотранспортом, в сумке-холодильнике при + 5 град.С*

Дополнительные сведения:

.Ответственный за составление протокола: *Помощник санитарного врача Переволоцкрго филиала ФБУЗ «ЦГи Э» Андреева Елена Николаевна*

К протоколу №3-16-290-01
Кол образца (пробы): 3-16-290-01

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 22.06.2016г. Дата окончания исследования: 24.06.2016г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	2	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.. 1018-01
2	Общие колиформные Бактерии	Не выделены	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.. 1018-01
3	Т ермотолерантные Колиформные бактерии	Не выделены	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.. 1018-01

Руководитель подразделении, ответственный за оформление протокола: Врач по общей гигиене Базганова Р.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погр (или) неопределенность измерения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ оценка результатов лабораторных исследований):
Данный образец (проба) воды по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Сан ПиН 2.1.4.2580-2010 «Изменения № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Переволоцком, Александровском, Илекском районах».
Лицензия № ФС 56-01-00811 от 07.10.2013г. На осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Д.001073.08.05 от 15.08.2005г. На деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510296 от 13.07.2011г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
Свидетельство об аккредитации № 35-АК от 26.02.2010г. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; обеспечение защиты прав потребителей и потребительского рынка.
Свидетельство об аккредитации № РОСС RU.000125 ГК 56 от 19.07.2010г.
Граждан и организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю
Реестр аккредитованных организаций № 3028 от 27.08.2013г. Оказание услуг в области охраны труда по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.

ОКПО 14824182 ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/564002001
461263 Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Комсомольская 14 Тел.(3-35338) 31-6-50, Факс 31-6-50 E-Mail:guz_perev@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Комсомольская, 14
461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 85 «б», 461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 85 «в», 461830, Оренбургская область, с. Александровка, ул. Жукова, д.2
461350, Оренбургская область, с. Илек, ул. Комарова, д. 13

УТВЕРЖДАЮ
Врач по общей гигиене
Р.А.Базганова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ 3-16-286-01

Дата оформления: *24.06.2016г.*

Наименование образца (пробы): вода водопроводная Образцы (пробы) направлены: МУП *«ТВС»*

Дата и время отбора образца (пробы): *22.06.2016г. 14ч 20мин.*

Дата и время доставки образца: *22.06.2016г 16ч. 00мин.*

Цель отбора: Производственный контроль, договор № 78 А-к от 01.02.2016г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
МУП « ТВС». Оренбургская область, Александровский р-н,
с.Александровка ул. Заречная 8

Объект, где производился отбор образца (пробы): МУП «ТВС», Оренбургская область, Александровский р-н. п.Подгорный – скважина

Код образца (пробы): 3-16-286-01

Объем образца: *0,5л.*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб»*
ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Условия транспортировки: *автотранспортом, в сумке-холодильнике при + 5 град.С*

Дополнительные сведения:

.Ответственный за составление протокола: *Помощник санитарного врача Переволоцкрго филиала ФБУЗ «ЦГи Э» Андреева Елена Николаевна*

К протоколу №3-16-286-01
Кол образца (пробы): 3-16-286-01

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 22.06.2016г. Дата окончания исследования: 24.06.2016г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	2	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.. 1018-01
2	Общие колиформные Бактерии	Не выделены	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.. 1018-01
3	Т ермотолерантные Колиформные бактерии	Не выделены	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.. 1018-01

Руководитель подразделении, ответственный за оформление протокола: Врач по общей гигиене Базганова Р.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погр (или) неопределенность измерения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ оценка результатов лабораторных исследований):
Данный образец (проба) воды по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Сан ПиН 2.1.4.2580-2010 «Изменения № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Переволоцком, Александровском, Илекском районах».
Лицензия № ФС 56-01-00811 от 07.10.2013г. На осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. На деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510296 от 13.07.2011г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
Свидетельство об аккредитации № 35-АК от 26.02.2010г. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; обеспечение защиты прав потребителей и потребительского рынка.
Свидетельство об аккредитации № РОСС RU.000125.ГК.56 от 19.07.2010г.
Граждан и организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю.
Реестр аккредитованных организаций № 3028 от 27.08.2013г. Оказание услуг в области охраны труда по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.

ОКПО 14824182 ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/564002001
461263 Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Комсомольская 14 Тел.(3-35338) 31-6-50, Факс 31-6-50 E-Mail:fguz_perev@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Комсомольская, 14
461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 85 «б», 461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 85 «в», 461830, Оренбургская область, с. Александровка, ул. Жукова, д.2
461350, Оренбургская область, с. Илек, ул. Комарова, д. 13

УТВЕРЖДАЮ
Врач по общей гигиене
Р.А.Базганова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ 3-16-281-01

Дата оформления: *24.06.2016г.*

Наименование образца (пробы): вода водопроводная Образцы (пробы) направлены: МУП *«ТВС»*

Дата и время отбора образца (пробы): *22.06.2016г. 14ч 00мин.*

Дата и время доставки образца: *22.06.2016г 16ч. 00мин.*

Цель отбора: Производственный контроль, договор № 78 А-к от 01.02.2016г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
МУП « ТВС». Оренбургская область, Александровский р-н,
с.Александровка ул. Заречная 8

Объект, где производился отбор образца (пробы): МУП «ТВС», Оренбургская область, Александровский р-н. п.Буранный – скважина

Код образца (пробы): 3-16-281-01

Объем образца: *0,5л.*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб»*
ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Условия транспортировки: *автотранспортом, в сумке-холодильнике при + 5 град.С*

Дополнительные сведения:

.Ответственный за составление протокола: *Помощник санитарного врача Переволоцкрго филиала ФБУЗ «ЦГи Э» Андреева Елена Николаевна*

К протоколу №3-16-281-01
Кол образца (пробы): 3-16-281-01

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 22.06.2016г. Дата окончания исследования: 24.06.2016г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.. 1018-01
2	Общие колиформные Бактерии	Не выделены	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.. 1018-01
3	Т ермотолерантные Колиформные бактерии	Не выделены	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.. 1018-01

Руководитель подразделении, ответственный за оформление протокола: Врач по общей гигиене Базганова Р.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погр (или) неопределенность измерения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ оценка результатов лабораторных исследований):
Данный образец (проба) воды по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Сан ПиН 2.1.4.2580-2010 «Изменения № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Переволоцком, Александровском, Илекском районах».
Лицензия № ФС 56-01-00811 от 07.10.2013г. На осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. На деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510296 от 13.07.2011г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
Свидетельство об аккредитации № 35-АК от 26.02.2010г. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения: обеспечение защиты прав потребителей и потребительского рынка.
Свидетельство об аккредитации № РОСС RU.000125.ГК 56 от 19.07.2010г.
Граждан и организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю
Реестр аккредитованных организаций № 3028 от 27.08.2013г. Оказание услуг в области охраны труда по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.

ОКПО 14824182 ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/564002001
461263 Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Комсомольская, 14 Тел.(3-35338) 31-6-50, Факс 31-6-50 E-Mail:guz_perev@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Комсомольская, 14
461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 85 «б», 461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 85 «в», 461830, Оренбургская область, с. Александровка, ул. Жукова, д.2
461350, Оренбургская область, с. Илек, ул. Комарова, д. 13

УТВЕРЖДАЮ
Врач по общей гигиене
Р.А.Базганова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ 3-15-345-01

Дата оформления: *29.07.2015г.*

Наименование образца (пробы): вода водопроводная Образцы (пробы) направлены: МУП *«ТВС»*

Дата и время отбора образца (пробы): *27.07.2015г. 15ч 20мин.*

Дата и время доставки образца: *27.07.2015г 16ч. 00мин.*

Цель отбора: Производственный контроль, договор № 68 А-к от 01.07.2015 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
МУП « ТВС». Оренбургская область, Александровский р-н,
с.Александровка ул. Заречная 8

Объект, где производился отбор образца (пробы): МУП «ТВС», Оренбургская область, Александровский р-н. с.Александровка - колонка

Код образца (пробы): 3-15-345-01

Объем образца: *0,5л.*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб»*
ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Условия транспортировки: *автотранспортом, в сумке-холодильнике при + 5 град.С*

Дополнительные сведения:

.Ответственный за составление протокола: *Помощник санитарного врача Переволоцкрго филиала ФБУЗ «ЦГи Э» Андреева Елена Николаевна*

К протоколу №3-15-345-01
Кол образца (пробы): 3-15-345-01

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 27.07.2015г. Дата окончания исследования: 29.07.2015г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	2	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.. 1018-01
2	Общие колиформные Бактерии	Не выделены	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.. 1018-01
3	Т ермотолерантные Колиформные бактерии	Не выделены	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.. 1018-01

Руководитель подразделении, ответственный за оформление протокола: Врач по общей гигиене Базганова Р.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погр (или) неопределенность измерения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ оценка результатов лабораторных исследований):
Данный образец (проба) воды по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Сан ПиН 2.1.4.2580-2010 «Изменения № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Переволоцком, Александровском, Илекском районах».
Лицензия № ФС 56-01-00811 от 07.10.2013г. На осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. На деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510296 от 13.07.2011г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
Свидетельство об аккредитации № 35-АК от 26.02.2010г. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; обеспечение защиты прав потребителей и потребительского рынка.
Свидетельство об аккредитации № РОСС RU.000125.ГК 56 от 19.07.2010г.
Граждан и организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю.
Реестр аккредитованных организаций № 3028 от 27.08.2013г. Оказание услуг в области охраны труда по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.

ОКПО 14824182, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/564002001
461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Комсомольская, 14 Тел.(3-35338) 31-6-50, Факс 31-6-50 E-Mailfguz_perev@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Комсомольская, 14
461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 85 «б», 461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 85 «в», 461830, Оренбургская область, с. Александровка, ул. Жукова, д.2
461350, Оренбургская область, с. Илек, ул. Комарова, д. 13

УТВЕРЖДАЮ
Врач по общей гигиене
_____Р.А.Базганова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ 3-15-340-01

Дата оформления: *29.07.2015г.*

Наименование образца (пробы): вода водопроводная Образцы (пробы) направлены: МУП *«ТВС»*

Дата и время отбора образца (пробы): *27.07.2015г. 14ч 20мин.*

Дата и время доставки образца: *27.07.2015г 16ч. 00мин.*

Цель отбора: Производственный контроль, договор № 68 А-к от 01.07.2015 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
МУП « ТВС». Оренбургская область, Александровский р-н,
с.Александровка ул. Заречная 8

Объект, где производился отбор образца (пробы): МУП «ТВС», Оренбургская область, Александровский р-н. п.Подгорный – скважина

Код образца (пробы): 3-15-340-01

Объем образца: *0,5л.*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб»*
ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Условия транспортировки: *автотранспортом, в сумке-холодильнике при + 5 град.С*

Дополнительные сведения:

.Ответственный за составление протокола: *Помощник санитарного врача Переволоцкрго филиала ФБУЗ «ЦГи Э» Андреева Елена Николаевна*

К протоколу №3-15-340-01
Кол образца (пробы): 3-15-340-01

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 27.07.2015г. Дата окончания исследования: 29.07.2015г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.. 1018-01
2	Общие колиформные Бактерии	Не выделены	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.. 1018-01
3	Т ермотолерантные Колиформные бактерии	Не выделены	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.. 1018-01

Руководитель подразделении, ответственный за оформление протокола: Врач по общей гигиене Базганова Р.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погр (или) неопределенность измерения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ оценка результатов лабораторных исследований):
Данный образец (проба) воды по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Сан ПиН 2.1.4.2580-2010 «Изменения № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Переволоцком, Александровском, Илекском районах».
Лицензия № ФС 56-01-00811 от 07.10.2013г. На осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. На деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510296 от 13.07.2011г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
Свидетельство об аккредитации № 35-АК от 26.02.2010г. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обеспечение защиты прав потребителей и потребительского рынка.
Свидетельство об аккредитации № РОСС RU.000125 ГК 56 от 19.07.2010г.
граждан и организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю
Реестр аккредитованных организаций № 3028 от 27.08.2013г. Оказание услуг в области охраны труда по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.

ОКПО 14824182 ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/564002001
461263 Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Комсомольская ,14 Тел.(3-35338) 31-6-50, Факс 31-6-50 E-Mailfguz_perev@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Комсомольская, 14
461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 85 «б», 461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 85 «в», 461830, Оренбургская область, с. Александровка, ул. Жукова ,д.2
461350, Оренбургская область, с. Илек, ул. Комарова, д. 13

УТВЕРЖДАЮ
Врач по общей гигиене
Р.А.Базганова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ 3-15-338-01

Дата оформления: *29.07.2015г.*

Наименование образца (пробы): вода водопроводная Образцы (пробы) направлены: МУП *«ТВС»*

Дата и время отбора образца (пробы): *21.07.2015г. 14ч 00мин.*

Дата и время доставки образца: *27.07.2015г 1$ч. 00мин.*

Цель отбора: Производственный контроль, договор № 68 А-к от 01.07.2015 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
МУП « ТВС». Оренбургская область, Александровский р-н,
с.Александровка ул. Заречная 8

Объект, где производился отбор образца (пробы): МУП «ТВС», Оренбургская область, Александровский р-н. п.Буранный – скважина

Код образца (пробы): 3-15-338-01

Объем образца: *0,5л.*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб»*
ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Условия транспортировки: *автотранспортом, в сумке-холодильнике при + 5 град.С*

Дополнительные сведения:

.Ответственный за составление протокола: *Помощник санитарного врача Переволоцкрго филиала ФБУЗ «ЦГи Э» Андреева Елена Николаевна*

К протоколу №3-15-338-01
Кол образца (пробы): 3-15-338-01

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 27.07.2015г. Дата окончания исследования: 29.07.2015г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.. 1018-01
2	Общие колиформные Бактерии	Не выделены	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.. 1018-01
3	Т ермотолерантные Колиформные бактерии	Не выделены	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.. 1018-01

Руководитель подразделении, ответственный за оформление протокола: Врач по общей гигиене Базганова Р.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погр (или) неопределенность измерения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ оценка результатов лабораторных исследований):
Данный образец (проба) воды по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Сан ПиН 2.1.4.2580-2010 «Изменения № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
Ф 03-01-35-02-2014