

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации.

ОКПО 77254748, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, телефон, факс, E-Mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48.

Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-Mail филиала: 461906, Оренбургская обл., г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47;

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ОИ,
Технический директор ОИ

А.А.Межевихин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56.ГО.07.01-12.2020-0176п

от «17» декабря 2020г.

1. Объект оценки: протоколы лабораторных исследований № 528-20-ВД-а от 19.10.2020г., № 529-20-ВД-а от 19.10.2020г., № 530-20-ВД-а от 19.10.2020г., № 531-20-ВД-а от 19.10.2020г., № 532-20-ВД-а от 19.10.2020г., № 533-20-ВД-а от 19.10.2020г., № 534-20-ВД-а от 19.10.2020г., № 535-20-ВД-а от 19.10.2020г., № 536-20-ВД-а от 19.10.2020г., № 537-20-ВД-а от 19.10.2020г., № 538-20-ВД-а от 19.10.2020г., № 539-20-ВД-а от 19.10.2020г., № 540-20-ВД-а от 19.10.2020г., № 541-20-ВД-а от 19.10.2020г., № 542-20-ВД-а от 19.10.2020г., № 543-20-ВД-а от 19.10.2020г., № 544-20-ВД-а от 19.10.2020г., № 545-20-ВД-а от 19.10.2020г., № 546-20-ВД-а от 19.10.2020г.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: МУП «Тепловые и водопроводные сети», Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная,8.

3. Основание для проведения экспертизы: Договор на проведение лабораторных исследований, испытаний (измерений) согласно Программы (Плана) производственного контроля № 378 от 10.03.2020г.

4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки: при оценке результатов лабораторных исследований (испытаний), измерений протоколов лабораторных исследований установлено:

- вода питьевая по протоколу лабораторных исследований № 528-20-ВД-а от 19.10.2020г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- вода питьевая по протоколу лабораторных исследований № 529-20-ВД-а от 19.10.2020г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье-

Подпись исполнителя:

№ 56.ГО.07.01-12.2020-0176п от «17» декабря 2020г.


стр. 1 из 3

- вода питьевая по протоколу лабораторных исследований № 539-20-ВД-а от 19.10.2020г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- вода питьевая по протоколу лабораторных исследований № 540-20-ВД-а от 19.10.2020г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- вода питьевая по протоколу лабораторных исследований № 541-20-ВД-а от 19.10.2020г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- вода питьевая по протоколу лабораторных исследований № 542-20-ВД-а от 19.10.2020г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- вода питьевая по протоколу лабораторных исследований № 543-20-ВД-а от 19.10.2020г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- вода питьевая по протоколу лабораторных исследований № 544-20-ВД-а от 19.10.2020г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- вода питьевая по протоколу лабораторных исследований № 545-20-ВД-а от 19.10.2020г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- вода питьевая по протоколу лабораторных исследований № 546-20-ВД-а от 19.10.2020г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».


5. Дата проведения оценки: 17 декабря 2020г.

Оценку подготовил
Врач по общей гигиене

Заведующий отделением гигиены,
Врач по общей гигиене



Чекурова Е.И.
Ф.И.О.



Межевихин А.А.
Ф.И.О.

Подпись исполнителя:



№ 56.ГО.07.01-12.2020-0176п от «17» декабря 2020г.

стр. 3 из 3